

ZAKŁAD KOMUNALNY
w DĘBEM WIELKIM
05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3
powiat miński, woj. mazowieckie
tel./fax 25-756-47-37, tel. 25-756-47-53
NIP 822-22-78-065, Regon 141682562

ZK-063-29/11

Dębe Wielkie, 11.05.2011

Wyniki badań wody z wodociągu gminnego

z dnia 14.04.2011 roku

MIEJSCOWOŚĆ	POBRANA WODA	BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA	WYNIK BADANIA	DOPUSZCZALNE STĘŻENIE
DĘBE WIELKIE, STACJA UZDATNIANIA WODY PRZY UL. BATALIONU PARASOL	WODA Z SIECI	Mętność	NTU	0,77±0,35	1
		Mangan	µg/l	30	50

Dyrektor
Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

inż. Grażyna Pechcin